

151-000, 151-300, 152-1000, 152-1500, 152-1600, 152-1700, 152-2000, 152-3000, 152-4000,153-1000,153-3000,153-5000,158-1000

poz numaralarında notlar bölümünde yer alan Yönetmeliklerin ve TS numaralarının güncellenmesine,

152-2000, 152-2100, 152-4000, 152-4100 Pozları içerisinde yer alan TS numaralarının güncellenmesine,

152-1500 pozunda Tanım, Yönetmelik ve TS numaralarının güncellenmesine,

152-1510 pozuna Izgara Motor Güçülerinin yazılmasına,

152-3000, 153-5000, 153-5100, 158-1000 pozlarının Tanım, Yönetmelik ve TS numaralarının güncellenmesine,

165-900 Banyo Tipi Havlupan Alüminyum Radyatörler: Pozuna (**Ölçü: Adet**) ifadesinin ilavesine,

166-800 Süpürgelik Tipi Radyatör: (Ölçü: mt)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tarafından yayınlanan 89/106/EEC Yapım Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, takriben 15 cm yüksekliğinde, 3-3,5 cm derinliğinde ve modüler bağlantıyla uzunluğu ayarlanabilen; alüminyum muhafaza kasası ve bakır boru, boyalı alüminyum kanatlı ısıtıcı serpantini olan; en az 0,20-0,25 mm et kalınlığında, takriben 25x60 veya 30x65 ebadında, min. 5-7 mm sıvama metoduyla birleştirme yüzeyi oluşturulmuş boyalı alüminyum kanatçıklar ile min 12-15 mm dış çapı, en az 0,6-0,8 mm et kalınlığında bakır boruları, bakır borular üzerine hatve aralığı en az 57 mm olacak şekilde alüminyum kanatçıkların metrede en az 140 en fazla 200 adet olmak üzere montajını müteakip şişirme yöntemiyle imal edilmiş, alüminyum ekstrüzyon profilden imal edilmiş, ön ve arka kapak, alüminyum ekstrüzyon profilden imal edilmiş çıtası, alüminyum ekstrüzyon profilden imal edilmiş ayakları bulunan radyatörün iş yerinde temini ve yerine montajı.

Not: (Isıtıcı serpantin kullanılmadan, alüminyum kasa ile yapılan imalatlarda montajlı birim fiyatlar %75 eksilti olarak, montaj bedelleri aynen uygulanır.)

Pozunun ilavesi,

186-100 pozunun Tanımının güncellenmesine,

209-400, 209-600, 209-800, 210-720, 210-730, 214-600 pozlarına Sfero GGG 40 kullanılması durumunda montajlı birim fiyatlar % 5 eksilti olarak ödenecektir. ifadesinin ilavesine,

276-300, 276-400 pozunda yer alan TS numaralarının güncellenmesine,

579-300 pozunda yer alan “Tek kontaklı termostat: “ ifadesinin, “Tek kontaklı higrostat”

şeklinde yeniden düzenlenmesine,

579-400 pozunda yer alan “Çift kontaklı termostat” ifadesinin, “Çift kontaklı higrostat”

şeklinde yeniden düzenlenmesine,

583-000, 583-200, 583-300 poz açıklamalarında “ Muhafazaya alınmış F 22 gaz ve likit” İfadesindeki “ F 22 gaz” ifadesinin, soğutucu gaz şeklinde yeniden düzenlenmesine,

590-840 pozunu ana başlığı altında yer alan 591-841 ve 591-842 poz numaralarının 590-841 ve 590-842 olarak düzeltilmesine,